

Муниципальное унитарное предприятие
Муниципального образования город Ефремов
«ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»
(МУП «ВКХ»)

Водная санитарная химико-бактериологическая лаборатория

Юридический адрес:
301840 Тульская область, г.Ефремов,
ул.Тульское шоссе д.2
ИНН : 7113000036
Тел/факс -8(48741) 6-15-52
e-mail : vkh-efremov@mail.ru

Лицензия № 71.ТЦ.01.001.Л.000011.
Аттестат Аккредитации:
№РОССТУ.0001.22АИ15



УТВЕРЖДАЮ
Инженер лаборатории

С.В. Ларина
2024 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №30
от 15 октября 2024 г.

Заказчик: МУП «ВКХ» (ИНН 7113000036)

Юридический адрес заказчика: 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.2

Объект испытаний: Вода питьевая

Код образца: 3059

Место отбора образца: Станция 3-го водоподъема перед подачей в распределительную сеть; 301840, Тульская обл., г. Ефремов, ул. Тульское шоссе, д.2

Цель исследования: соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Дата и время доставки образца: 14.10.2024г. 08:10

Акт отбора: №169 от 14.10.2024г.

Отбор проб (Ф.И.О., должность): Гладун Л.В., пробоотборщица 3-го разряда

Условия проведения испытаний: в соответствии с требованиями НД

Дата проведения испытаний: 14.10.2024 - 15.10.2024 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя, единицы измерения	Результат исследований	Допустимые нормы качества питьевой воды по СанПиН 1.2.3685-21	Правила и методы исследований и измерений
1	2	3	4	5
1	Мутность в ЕМФ (единицы мутности по формазину)	Менее 1,0	Не более 2,6 (по формазину)	ГОСТ Р 57164, пункт 6
2	Цветность в градусах	Менее 1,0	Не более 20	ГОСТ 31868, метод Б
3	рН воды в единицах	7,5±0,2	В пределах от 6 до 9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018г)

1	2	3	4	5
4	Жесткость общая в градусах жесткости	6,4±0,96	Не более 7,0	ГОСТ 31954, метод А
5	Содержание хлорид-ионов мг/дм ³	15,0±2,2	350	ГОСТ 4245, пункт 2
6	Сульфаты (сульфат-ионы) мг/ дм ³	27,25±2,9	Не более 500	ГОСТ 31940, пункт 6
7	Аммиак и ионы аммония (суммарно) мг/ дм ³	Менее 0,1	1,5 (по азоту)	ГОСТ 33045, метод А
8	Нитриты мг/ дм ³	0,005±0,001	3,3	ГОСТ 33045, метод д
9	Нитрат-ион мг/ дм ³	28,0±4,2	Не более 45	ГОСТ 33045, метод Б
10	Окисляемость перманганатная мг/ дм ³	0,16±0,04	Не более 5	ПНДФ 14:2:4.154-99 (издание 2012 г.)
11	Железо Fe (общее) мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 0,3	ГОСТ 4011, пункт 2
12	Фториды (фторид-ион) мг/дм ³	0,36±0,05	Не более 1,2	ГОСТ 4386, пункт 1
13	Свинец (Pb) мг/дм ³	0,0019±0,0006	Не более 0,01	ГОСТ 18293, пункт 3
14	Медь (Cu) мг/дм ³	0,024±0,006	Не более 1	ГОСТ 4388, пункт 2
15	Цинк (Zn) мг/дм ³	0,021±0,0042	Не более 1	ГОСТ 18293, пункт 4
16	Сухой остаток мг/дм ³	334±33,4	Не более 1000	ГОСТ 18164
17	Марганец мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1	ГОСТ 4974, пункт 6.4
18	Полифосфаты мг/дм ³	0,072±0,02	Не более 3,5	ГОСТ 18309, пункт 5
19	Общее число мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ)	=0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.1
20	Общие колиформые бактерии (ОКБ)	=0	Отсутствуют	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.2
21	Термотолерантные колиформые бактерии (ТКБ)	=0	Отсутствуют	МУК 4.2.1018-01, пункт 8.2
22	Суммарная объемная активность альфа Бк/л	0,1024	Не более 0,2	ФР.1.40.2013.15384
23	Суммарная объемная активность бета-излучающих радионуклидов Бк/л	0,223	Не более 1	ФР .1.40.2013.15384
24	Остаточный активный хлор мг/дм ³	0,300±0,09	0,3-0,5	ГОСТ 18190, пункт 3
25	Никель (Ni) мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1	ПНД Ф14.1:2:4.151-99
26	Ртуть (Hg) мг/дм ³	Менее 0,0001	Не более 0,0005	ПНД Ф14.1:2:4.150-99
27	Кадмий (Cd) мг / дм ³	Менее 0,0003	Не более 0,001	ПНД Ф 14.1:2:4.149-99

Климатические условия проведения испытаний:

Относительная влажность, % :33; температура, °С: 19 атмосферное давление, мм.рт.ст : 744

Оборудование, использованное для проведения испытаний

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Дата поверки	Номер свидетельства
1	Спектрофотометр В-1100	VEK2208025	12.03.2024 г.	С-ВЮ/12-03-2024/323469357
2	Весы лабораторные равноплечие ВСП 210, 2-го класса	135	21.11.2023 г.	С-ВЮ/21-11-2023/295977778
3	Весы электронные РW-200	1010082	21.11.2023 г.	С-ВЮ/21-11-2023/295977782
4	Муфельная электропечь ЭКПС-10	3311	30.05.2024 г.	Аттестат № 000630/15-26-2024
5	Термостат суховоздушный ТВ-80-1	8	15.01.2024 г.	Аттестат № 000005/15-26-2024
6	Термостат суховоздушный ТВ-80-1	155	15.01.2024 г.	Аттестат № 000004/15-26-2024
7	Паровой стерилизатор ГК-100-2	20640	15.01.2024 г.	Аттестат № 211/15-21/т-24
8	Паровой стерилизатор ВК-75	5835	15.01.2024 г.	Аттестат № 212/15-21/т-24
9	Альфа-бета радиометр для измерения малых активностей УМФ-2000	293	20.11.2023 г.	С-ВЮ/20-11-2023/295633121
10	Анализатор вольтамперометрический АВС-1.1	1348	26.10.2023 г.	С-ВЮ/26-10-2023/293274582
11	Иономер лабораторный И 160 МИ	2531	20.11.2023 г.	С-ВЮ/20-11-2023/295977802

Ответственные за оформление протокола: Ларина С.В.

Примечание: Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения Водной санитарной химико-бактериологической лаборатории. Результаты протокола распространяются только на представленный образец (пробу).

_____ Конец протокола _____